Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Красноярскому краю
г. Красноярск пр. Мира,68

Отделение надзорной деятельности по Ирбейскому району
с. Ирбейское, ул. Фестивальная, 12

Предписание № 188/1/1-13
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальному общеобразовательному бюджетному учреждению «Верхнеуринская средняя общеобразовательная школа»
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя

владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Ирбейского района по пожарному надзору Охримова Олега Михайловича № 188 от «30» ноября 2014 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 12 ч. 00 мин. «05» ноября 2014 г. по 13 ч. 00 мин. «05» ноября 2014 г. и с 10 ч. 00 мин. «17» ноября 2014 г. по 12 ч. 00 мин. «17» ноября 2014 г. проведена плановая выездная проверка Главным государственным инспектором Ирбейского района по пожарному надзору Охримовым О.М.
объектов МОБУ «Верхнеуринская сош» по адресу с. Верхняя Уря, ул. 40 Лет Октября, 59 пом. 2
(наименование объекта надзора и его адрес)
совместно с *директором МОБУ «Верхнеуринская соош» Кудрявцевой Светланой Викторовной*
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности
1	2	3	4
188/1/1	В школе средства обнаружения пожаров не дублируют сигнал на пульт подразделения пожарной охраны	Пункт 7 статьи 83 (2)Пожарные извещатели и иные средства обнаружения пожара должны располагаться в защищаемом помещении таким образом, чтобы обеспечить своевременное обнаружение пожара в любой точке этого помещения, а в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и	01.03.2015

		(или) транслирующей этот сигнал организации	
188/1/2	Огнетушитель № 1 расположен на высоте более 1.5 метра	Пункт 480 (3) Огнетушители, размещенные в коридорах, проходах, не должны препятствовать безопасной эвакуации людей. Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5метра.	01.03.2015
188/1/3	Огнетушитель № 2 расположен на высоте более 1.5 метра	Пункт 480 (3) Огнетушители, размещенные в коридорах, проходах, не должны препятствовать безопасной эвакуации людей. Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5метра.	01.03.2015
188/1/4	Огнетушитель № 3 расположен на высоте более 1.5 метра	Пункт 480 (3) Огнетушители, размещенные в коридорах, проходах, не должны препятствовать безопасной эвакуации людей. Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5метра.	01.03.2015
188/1/5	Огнетушитель № 4 расположен на высоте более 1.5 метра	Пункт 480 (3) Огнетушители, размещенные в коридорах, проходах, не должны препятствовать безопасной эвакуации людей. Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5метра.	01.03.2015
189/1/	Огнетушитель № 5 расположен на высоте более 1.5 метра	Пункт 480 (3) Огнетушители, размещенные в коридорах, проходах, не должны препятствовать безопасной эвакуации людей. Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5метра.	01.03.2015
188/1/7	Огнетушитель № 6 расположен на высоте более 1.5 метра	Пункт 480 (3) Огнетушители, размещенные в коридорах, проходах, не должны препятствовать безопасной эвакуации людей. Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5метра.	01.03.2015
188/1/8	Огнетушитель № 7 расположен на высоте более 1.5 метра	Пункт 480 (3) Огнетушители, размещенные в коридорах, проходах, не должны препятствовать безопасной эвакуации людей. Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5метра.	01.03.2015
188/1/9	Огнетушитель № 8 расположен на высоте более 1.5 метра	Пункт 480 (3) Огнетушители, размещенные в коридорах, проходах, не должны препятствовать безопасной эвакуации людей. Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5метра.	01.03.2015
188/1/10	Огнетушитель № 9 расположен на высоте более 1.5 метра	Пункт 480 (3) Огнетушители, размещенные в коридорах, проходах, не должны препятствовать безопасной эвакуации людей. Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5метра.	01.03.2015
188/1/11	Огнетушитель № 10 расположен на высоте более 1.5 метра	Пункт 480 (3) Огнетушители, размещенные в коридорах, проходах, не должны препятствовать безопасной эвакуации людей. Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5метра.	01.03.2015
188/1/12	Огнетушитель № 11 расположен на высоте более 1.5 метра	Пункт 480 (3) Огнетушители, размещенные в коридорах, проходах, не должны препятствовать безопасной эвакуации людей. Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5метра.	01.03.2015
188/1/13	Огнетушитель № 12 расположен на высоте более 1.5 метра	Пункт 480 (3) Огнетушители, размещенные в коридорах, проходах, не должны препятствовать безопасной эвакуации людей. Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5метра.	01.03.2015

Наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной

безопасности, требования которого (ых) нарушены	
1	Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».
2	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
3	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»
4	Приказ МЧС РФ от 12.12.2007 № 645 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций».
5	Приказ МЧС России от 24.02.2009 № 91 «Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности».
6	Федеральный закон от 10.07.2001 № 87-ФЗ «Об ограничении курения табака»

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Главный государственный инспектор
Ирбейского района по пожарному надзору
Охримов О.М.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

(подпись)

«17» ноября 2014 г.

М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

директор Кудрявцева Р.В.

(должность, фамилия, инициалы)

«17» ноября 2014 г.

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору